

Отдел образования Савинского муниципального района Ивановской области
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
Архиповский детский сад (МКДОУ Архиповский детский сад)

Ивановская область, Савинский район, село Архиповка, пер.Школьный, д.2
тел. 8(49356)9-61-35; archipovkamdou@yandex.ru

Исх. № 9 от 28.03.2023

Прокурору Савинского района


юристу 1 класса

Ланько Д.А.

Ответ на представление от 15.03.2023 № 02-26-2023

1. 28.03.2023 было рассмотрено представление об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности с участием представителя прокуратуры Савинского района Гришиной И.А.
2. Были приняты следующие меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а так же причин и условий, им способствующих, и недопущению подобных нарушений вновь:
 - 2.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред.от 24.10.2022) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.409» - огнетушитель № 5,1,4,3 расположены выше 1,5 м.
Данные огнетушители расположили на высоте 1,5 метра.
 - 2.2. Не все помещения на 1 этаже здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (основание: ст.4,6,54,83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в Приложении № 3 Постановления Правительства РФ от 1.09.2021 № 1464, табл.3 СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих автоматическими установками пожаротушения и систем пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности).
Коридор перед младшей группой оборудован двумя датчиками.
3. Привлечена к дисциплинарной ответственности завхоз МКДОУ Архиповского детского сада Щепетова Е.П., за несоблюдение требований законодательства о пожарной безопасности.

Заведующая МКДОУ Архиповским
детским садом



Т.Р.Барышникова