

Отдел образования Савинского муниципального района Ивановской области
**Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
Архиповский детский сад (МКДОУ Архиповский детский сад)**

Ивановская область, Савинский район, село Архиповка, пер.Школьный, д.2
тел. 8(49356)9-61-35; arhipovskiy_ds@ivreg.ru

Исх. № 10 от 28.03.2023

Государственному инспектору

г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов

по пожарному надзору

А.В. Корчагину

Ответ на представление от 23.03.2023года № ИВ-135-4-7-238
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

Сообщаю следующее:

1. Был разработан, утвержден и выполнен план устранения нарушений требований пожарной безопасности

№	Выявленное нарушение	Устранение выявленных нарушений
1.	Огнетушитель № 5,1,4,3 расположены выше 1,5 м Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред.от 24.10.2022) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.409)	Огнетушители расположили на высоте 1,5 метра 27.03.2023
2.	Не все помещения на 1 этаже оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (основание: ст.4,6,54,83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Коридор перед младшей группой оборудован двумя датчиками системы АПС 27.03.2023

Заведующая МКДОУ Архиповским
детским садом

Т.Р.Барышникова

Исп.: Барышникова Т.Р.
Тел.: 920-369-13-67