



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)
(ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)**

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)
эл. почта: ond-shuya@yandex.ru
телефон доверия 299-999 (код 4932)

«23» марта 2023 года № ИВ-135-4-7-238

Муниципальному казенному
дошкольному образовательному
учреждению
«Архиповский детский сад»

155710, Ивановская область,
Савинский район, с. Архиповка, пер.
Школьный, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.**

«23» марта 2023 г.

г. Шуя

(место рассмотрения: город, село, район)

Главный государственный инспектор г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по
пожарному надзору - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г.о.
Шуя, Шуйского и Савинского районов) управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ивановской области полковник внутренней службы
Корчагин Андрей Владимирович

**рассмотрев постановления № 24/15 от «23» марта 2023 г. по административному
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Архиповский детский сад»**

установил, что

Прокуратурой Савинского района 10.03.2023 в период времени 12 часов 00 минут по 12 часов 30 минут с привлечением специалиста ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области проведена проверка по исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности МКДОУ «Архиповский детский сад» по адресу: 155710, Ивановская область, Савинский район, с. Архиповка, пер. Школьный, д. 2.

Проверкой выявлены нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности, выраженные в нижеследующем:

- Огнетушитель № 5,1,4,3 расположены выше 1,5 м. (Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 409);

- не все помещения на 1 этаже здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (основание: ст. 4, 6, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в Приложении № 3 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 года № 1464, табл. 3 СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и систем пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности); **за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за неприятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Главный государственный инспектор
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору



А.В. Корчагин

Представление получил «23» марта 2022 г.

Барон
(фамилия, подпись)