



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)
ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)
эл. почта: ond-shuya@37.mchs.gov.ru
телефон доверия 299-999 (код 4932)**

МКДОУ

Архиповский детский сад

**д. 2, пер. Школьный, с. Архиповка,
Савинский район, Ивановская
область**

«29» марта 2024 года № ИВ-135-4-3-95/1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«29» марта 2024 г.

г. Шуя

(место рассмотрения: город, село, район)

Начальник ОАП ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о. Шуя,
Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Зубов Илья
Евгеньевич

рассмотрев постановление № 24/35 от «29» марта 2024 г. по административному правонарушению
в области пожарной безопасности и материалы в отношении должностного лица – заведующей
МКДОУ Архиповский детский сад Барышниковой Татьяны Рафаиловны,
установил, что

Прокуратурой Савинского района с привлечением специалистов ОНД и ПР (г.о. Шуя,
Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской
области 12 марта 2024 была проведена проверка исполнения требований законодательства о
пожарной безопасности деятельности МКДОУ Архиповский детский сад по адресу: Ивановская
область, Савинский район, с. Архиповка, пер. Школьный, д. 2.

Проверкой выявлены нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности,
выраженные в нижеследующем:

- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх
срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации
изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта
защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (Основание: п. 54 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1
статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены
причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в
области пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Государственный инспектор
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору



И.Е. Зубов

Представление получил «29» 03 2024 г.

Зубов И.Е.
(фамилия, подпись)