



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ивановской области
Прокуратура Савинского
района

Заведующей МКДОУ
«Архиповский детский сад»

Барышниковой Т.Р.

ул. Первомайская, 11,
п. Савино, 155710

24.01.2022 02-27-2022

№ _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, противодействия терроризму и законодательства об образовании

Во исполнение поручения прокуратуры Ивановской области прокуратурой Савинского района 23.12.2021 с привлечением сотрудников ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в МКДОУ Архиповский детский сад.

В соответствии с п.15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального Закона №273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч.2 ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 «69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

В ходе проверки в деятельности МКДОУ Архиповский детский сад выявлены следующие нарушения правил противопожарной безопасности:

- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с информацией о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

АВ № 000433 *

- в помещении бельевой допускается эксплуатация светильника, со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника (основание: пп «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- под лестничным маршем на 1 этаже детского сада допущено хранение вещей и других горючих материалов (основание: пп. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

Согласно ст. 2 Федерального закона РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму основывается, в том числе, на принципе обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, а также на принципе защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.

Статьей 3 Закона № 35-ФЗ предусмотрено, что террористический акт может быть совершен посредством взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Согласно ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Таким образом, в МКДОУ Архиповский детский сад, в нарушение требований закона о пожарной безопасности, противодействия терроризму и об образовании, не созданы условия гарантирующие охрану и укрепление здоровья граждан и детей.

Причинами и условием выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение требований федерального законодательства должностными лицами МКДОУ Архиповский детский сад.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры области. О дате, времени и месте его рассмотрения уведомить заранее.


2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

О результатах принятых мер уведомить прокуратуру области в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор Савинского района

советник юстиции



Д.А. Ланько