

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Архиповский детский сад (МКДОУ Архиповский детский сад)

Ивановская область, Савинский район, село Архиповка, пер. Школьный, д.2
тел. 8(49356)9-61-35; arhipovskiy_ds@ivreg.ru

ИНН 3722002901, КПП 372201001, ОГРН 1023701649400

Исх. № 15 от 17.04.2024

Начальнику ОАП ОНД и ПР (г.о. Шуя,

Шуйского и Савинского районов)

Зубову И.Е.

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя

**Ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 29 марта 2024 года
№ ИВ 135-4-3-95/1**

В ответ на ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности от 29.03.2024 № ИВ 135-4-3-95/1 сообщая следующее:

1. Ваше представление рассмотрено на совещании при заведующей 17 апреля 2024 г.
2. С выявленными нарушениями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 согласны и обязуемся данные требования не нарушать.
3. Был разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности:

На основании предоставленного коммерческого предложения от 12.04.2024 года № ИВ-445-103 ФГБУ СЭУ ФПС по Ивановской области по испытанию автоматической установки пожарной сигнализации на работоспособность и определению уровня звукового сигнала СОУЭ на объекте МКДОУ Архиповский детский сад, общая стоимость работ составляет 11000 (одиннадцать тысяч) рублей, подано ходатайство на имя начальника отдела образования о выделении денежных средств на проведение данных работ.

4. Обязуемся осуществлять непрерывный контроль за исполнением данного плана устранения нарушений требования пожарной безопасности.

Копии ходатайства и КП предоставляю.

Заведующая МКДОУ Архиповским детским садом

Т.Р.Барышникова

Исп.: Барышникова Т.Р.
8(49356)9-61-35